

020400, Казакстан Республикасы, Ақмола облысы,  
Атбасар қаласы, Женис көшесі, 61 үй  
тел.8 (716) 43-5-43-76, email: kor.atbasar@mail.ru

020400, Республика Казахстан, Акмолинская область  
город Атбасар, ул.Женис д.61  
тел.8 (716) 43-5-43-76, email: kor.atbasar@mail.ru

Начальнику  
РГУ Отдела по чрезвычайным  
ситуациям Атбасарского  
района департамента по чрезвычайным  
ситуациям Акмолинской области  
Министерства по чрезвычайным  
ситуациям Республики Казахстан  
Шарипову А.Т.

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Администрация КГУ «Специальная школа-интернат №2 города Атбасар»  
управления образования Акмолинской области уведомляет Вас, что в результате проверки  
30.03.2026 года, было выявлено 13 нарушений, на данный момент все нарушения  
устранены

| № | Перечень выявленных нарушений<br>(пункты требований и наименования<br>проверочных листов по которым<br>выявлены нарушения)   | Устранено  |
|---|--|--|
| 1 | На объекте ответственные сотрудники за пожарную безопасность не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму. Основание: п.8 Правил пожарной безопасности утверждённый приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55    | Ответственные сотрудники за пожарную безопасность прошли обучение по пожарно-техническому минимуму. Основание: п.8 Правил пожарной безопасности утверждённый приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года  |
| 2 | На объекте отсутствует приказ о назначении должностного лица ответственного за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического | Создали приказ о назначении должностного лица ответственного за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядка ручных |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | обслуживания (перезарядка ручных огнетушителей) и планово предупредительного. Основание: [1.9 Правила.  | огнетушителей) и планово предупредительного.  |
| 3  | В помещения дежурного персонала (охраны) не хранятся запасные комплекты ключей). Основание: п.10 Правил.  | В помещения дежурного персонала (охраны) приобрели запасные комплекты ключей.   |
| 4  | На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие направления движения и выхода из здания. Основание:32 Правил  | На путях эвакуации прикрепили знаки пожарной безопасности, указывающие направления движения и выхода из здания.   |
| 5  | На объекте автоматическая пожарная сигнализация находится в технически не исправном состоянии. Основание: п.6 Правил.   | Автоматическую пожарную сигнализацию привели в технически исправное состояние.  |
| 6  | На объекте отсутствует акт отбора образцов деревянных конструкций, Основание: п 21 Правил   | Подготовили акт отбора образцов деревянных конструкций  |
| 7  | В здании школы чердак не закрыт на замок. Основание: п.28   | В здании школы чердак закрыли на замок  |
| 8  | В здании школы ковры и ковровые дорожки не закреплены к основанию пола. Основание: п.38 Правил  | В здании школы ковры и ковровые дорожки закрепили к основанию пола.   |
| 9  | На 1 этаже в кабинете №109 школы осуществляется применение незакрепленного электроустановочного изделие (розетку), также в подвале светильник оборудовать плафонам и защитной сеткой.<br>В котельной электрическую розетку Исправлено смонтировать на не горючем основании.<br>Основание: п. 79 | Закрепили (розетку), в подвале светильник оборудовали плафонам и защитной сеткой, предусмотренной конструкции светильника<br>Основание пп 2 п 86 правил |
| 10 | В котельной электрическая розетка смонтирована на горючем основании п 79 правил   | Устранили   |
| 11 | В подвале и кабинете №106 в распределительной коробке соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 Правил.  | В распределительной коробке соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнили при помощи специальных зажимов                       |
| 12 | Оборудование систем противопожарного водоснабжения (пожарные краны, сухотрубные системы) подвергнуть техническому осмотру и проверить на работоспособность водоотдачу) посредством  | Провели технический осмотр и проверили на работоспособность<br>Оборудование систем противопожарного водоснабжения пожарные краны,                       |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           | <p>пуска воды с составлением акта и протокола испытания а также пожарные рукава перемотать с составлением акта и протокола испытания согласно приложению 14 настоящих правил.<br/>         Основание: п. 1585 Правил.</p>  | <p>сухотрубные системы, пожарные рукава</p> |
| <p>13</p> | <p>На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, разработать следующую техническую документацию: 1) паспорта на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики; 2) ведомости смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. 3) инструкцию по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово предупредительного ремонта (на объектах, обслуживаемых организациями); 4) план график и регламент технического обслуживания и планово предупредительного ремонта. Основание: п. 70 [равил.</p> | <p>Устранили</p>                            |

Директор



Белинская С.П.